



Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Elblągu
Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
(EPWiK Sp. z o.o.)

82-300 Elbląg, ul. Rawska 2-4

NIP: 578-00-02-157
REGON: 170172210

tel. +48 55 230-71-05
fax +48 55 230-71-03

e-mail: epwik@epwik.com.pl
http://www.epwik.com.pl

URZĄD GMINY ELBLĄG

WPL. 2011-08-01

L.dz.

hd 88

Elbląg, dnia 28 lipca 2011 r.

Urząd Gminy
ul. Browarna 85
82-300 Elbląg

200.210.W132-91/2011
WT nr 496/GE

3804

Dotyczy: **warunków technicznych na dostawę wody dla istniejących budynków mieszkalnych (15 budynków) zlokalizowanych w m. Karczowizna gm. Elbląg**

W odpowiedzi na wniosek z dnia 22.07.2011 r. podajemy następujące warunki techniczne:

Dostawę wody dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej należy przewidzieć z istniejącej sieci wodociągowej Ø 160 mm PVC w m. Nowy Dwór Żuławski (na terenie hydroforni). Ciśnienie w sieci wodociągowej w miejscu włączenia wynosi ok. 3,5 atm.

W związku z powyższym należy zaprojektować i wybudować sieć wodociagową z hydrantem (dł. ok. 2,5 km). Wodociąg poprowadzić po terenach gminnych ogólnodostępnych.

Bezpośrednio zasilenie każdego budynku przewidzieć z projektowanej sieci wodociągowej. Zestaw wodomierzowy dla każdego budynku należy umieścić w budynku – bezpośrednio za zewnętrzną ścianą lub w studni wodomierzowej, zlokalizowanej 1 mb. za linią regulacyjną posesji.

Za zaworem odcinającym za wodomierzem należy zamontować zawór antyskażeniowy.

Wytyczne techniczne dla projektowanej sieci i przyłączy wody zawarte są w załączonych wymaganiach technicznych.

Niniejsze warunki techniczne ważne są 1 rok od daty ich wystawienia. Na powyższe prace należy opracować dokumentację projektową i uzgodnić ją w EPWiK - Dział Techniczny.

Z-CA DYREKTORA ds. technicznych
PROKURENT

mgr inż. Andrzej Kurkiewicz

W załączeniu:

- wymagania techniczne