

gniazda	gniazda	gniazda	rezerwa	rezerwa	wypust kuchnia K	gniazdo terma T	gniazdo terma T	gniazdo terma T	gniazdo terma T	gniazdo czajnik CZ	gniazdo mikrofala M	rezerwa	rezerwa
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
YDYżo3x2,5	YDYżo3x2,5	YDYżo3x2,5			YDYżo5x2,5	YDYżo3x2,5	YDYżo3x2,5	YDYżo3x2,5	YDYżo3x2,5	YDYżo3x2,5	YDYżo3x2,5		
0,3kW	0,8kW	0,6kW			8,0kW	2,0kW	2,0kW	2,0kW	2,0kW	2,0kW	2,0kW		

Po=8,5kW
Io=14,5A

– zastosowano obudowę wnękową typu XL^{3}160, 4x24 moduły, IP–40, prod. LEGRAND lub inna równorzędna
– zastosowano aparaty prod. LEGRAND lub inne równorzędne

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
UKŁAD SIECI TN–S 0,4kV

RUSZCZAK s.c.
02-695 WARSZAWA
ul. Urzycka 8 m.81
tel. 843-10-00, tel./fax 870-53-32

Obiekt:
GMINNY BUDYNEK UŻYTKOWY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ NOWAKOWO GMINA ELBLĄG NA DZIAŁKACH NR 81, 82/1, KM–2

Projektował:	inż. Tadeusz Ruszczak upr. bud. St 491/84		Data: 10.2011.	Nazwa rysunku: SCHEMAT TABLICY TE-2
Opracował:	mgr inż. Joanna Jaświłko		Stadium: P.B.W.	
Sprawdził:	mgr inż. Waldemar Duranc upr. bud. St. 239/86		Skala:	Nr rysunku: E–47/11–11.2