L.p	TREŚĆ	ILOŚĆ
1	Rurociąg jednokołnierzowy ∅100mm - stal OH18N9; L=1,85m	2
2	Łuk α=90° ∅100mm - stal OH18N9 z podpor ą	2
3	Rurociąg ∅100mm - stal OH18N9; L=1,65m	1
4	Blok oporowy	2
5	Rurociąg jednokołnierzowy ∅100mm - stal OH18N9; L=3,25m	1
6	Zasuwa klinowa kielichowa ∅ 100mm	1
7	Żeliwna skrzynka do zasuw	1
8	Rurociąg jednokołnierzowy ∅100mm - stal OH18N9; L=4,40m Rurociąg jednokołnierzowy ∅100mm - stal OH18N9; L=2,70m	1 1
9	Zasyfonowanie - 4 x łuk ∅100mm; α=90°- stal OH18N9	
10	Zabezpieczenie przed gryzoniami - krata stalowa na zawiasie wykonana z prętów Ø2mm w rozstawie 15x15mm - stal OH18N9	1
11	Pływakowy sygnalizator przelewu awaryjnego	1
12	Pływakowy wyłącznik pomp (zabezpieczenie przed suchobiegiem)	1
13	Sonda hydrostatyczna	1

Uwaga:
1. Rurociągi oraz kształtki ze stali nierdzenej pod terenem łączyć poprzez spawanie.
2. Łączenie kołnierzy stalowych nierdzewnych z żeliwnymi wykonać przy użyciu uszczelnień międzykołnierzowych zabezpieczających przed korozją kontaktową



ZBIORNIK ZB1 I ZB2
PRZEKRÓJ 0SI 180°-330° - dla ZB1
PRZEKRÓJ 0SI 0°-220° - dla ZB2
skala 1:50

Studnia rewizyjna osadnikowa:
D6 - dla zbiornika ZB1
D9 - dla zbiornika ZB2

Obiekt:	Stacja Podnoszenia Ciśnienia Wody wraz ze zbiornikami retencyjnymi oraz siecią wodociągową		
Adres:	dz. nr 68, 172, 175 m. Gronowo Górne; gm. Elbląg		
Inwestor:	Gmina Elbląg, ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg		
Rysunek:	Zbiornik ZB1 - przekrój osi 180-330° Zbiornik ZB2 - przekrój osi 0-220°		SKALA 1:50
Projektował:	mgr. inż. Tomasz Mrówczyński upr. bud. nr WAM/0025/PWOS/10		Rys. nr 9
zespół:	mgr inż. Izabela Sadowska		I.2013r.