



Urząd Gminy Elbląg
82-300 Elbląg, ul. Browarna 85
Tel. 55 234 18 84, fax 55 234 08 71
NIP: 578-10-11-218, REGON 000531625
PKO BP S.A. 95 1440 1101 0000 0000 1393 4697
www.gminaelblag.pl, sekretariat@gminaelblag.pl



Elbląg dn. 19-03-2018r.

DR/RG.271.03.1.2018

Wykonawcy

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DR/RG.271.03.2018 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę drogi gminnej nr 101043N w m. Nowina, Gmina Elbląg, na odcinku od skrzyżowania z drogą zbiorczą Z-1 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1137N - etap I - przebudowa odcinka o długości 843m”

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

W związku z wnioskiem Wykonawcy dotyczącym wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postępowania jw., Zamawiający - Wójt Gminy Elbląg, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych, dalej ustawą Pzp. (tekst jedn. Dz.U. z 2017r. poz. 1579), przekazuje treść pytań i udziela wyjaśnień treści SIWZ w sposób następujący:

Pytanie nr 1

„Z uwagi na ogólne zapisy SST, prosimy o podanie rodzajów asfaltów drogowych przewidzianych do realizacji w/w zadania dla poszczególnych mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca AC16W oraz warstwa ścieralna SMA 8)”

Odpowiedź na pytanie nr 1

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że należy zastosować **asfalty dla ruchu KR-3**, zgodnie ze specyfikacją techniczną:

- a) Dla warstwy wiążącej 05.03.05b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIĄŻĄCA I WYRÓWNAWCZA wg WT-1 i WT-2 Tablica 2. Materiały do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego - dla ruchu KR-3 (AC16W)
- b) Dla warstwy ścieralnej D-05.03.13a NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MASTYKSOWO-GRYSOWEJ (SMA) wg WT-1 i WT-2 Tablica 3. Zalecane lepiszcza asfaltowe dla mieszanej SMA - dla ruchu KR-3 (SMA 8).

Z poważaniem

Z up. Wójtka

mgr Zygmunt Tucholski
ZASTĘPCA
WÓJT GMINY ELBLĄG