



Certyfikat jakości PN-EN ISO 9001:2009

Urząd Gminy Elbląg

82-300 Elbląg, ul. Browarna 85
tel. (055) 234 18 84, fax (055) 234 08 71
NIP: 578-10-11-218, REGON: 000531625
BoS S.A. o/Elbląg 20154012742019524324880001
www.gminaelblag.pl, sekretariat@gminaelblag.pl



Treść ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ udzielone w dniu 08. 07. 2010 r.

Dotyczy: Postępowania: ZP/BD/02/2010

Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „ Moje Boisko – Orlik 2012”.

Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęło zapytanie na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści i informuje o tym wszystkich zainteresowanych.
Treść pytania oraz treść udzielonych wyjaśnień brzmi następująco:

Pytanie nr 1

W SST Zamawiający wymaga wypełnienia trawy granulatem EPDM w kolorze czarnym. Zapis taki jest niezgodny z wytycznymi Ministerstwa Sportu odnośnie programu Moje Boisko – Orlik 2012, zgodnie z którymi zapis ten powinien brzmieć tak jak w SIWZ: „ wypełnienie trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport”.
Proszę o zmianę zapisu.

Odpowiedź na pytanie nr 1

W związku z powyższym zapytaniem Zamawiający zmienia zapis Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (załącznik nr 2 do SIWZ). Rozdział VII Nawierzchnie sportowe w pkt. 2.2. otrzymuje brzmienie:

2.2. Trawa syntetyczna

Parametry techniczne trawy

Wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie z trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport)

- 1. Typ włókna: monofil*
- 2. Skład chemiczny włókna: polietylen*
- 3. Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex,*
- 4. Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m²*

Podłoże, na którym ma być układana nawierzchnia powinno być przygotowane zgodnie z projektem i sztuką budowlaną. Winno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń i ustabilizowane.

Równość warstwy wierzchniej podbudowy- tolerancja na lacie 4m do 6mm.

Nawierzchnia boiska obramowana będzie obrzeżem betonowym 8x30x100 cm, osadzonym na ławie betonowej.

Instalacja nawierzchni z trawy sztucznej -zgodnie z Instrukcją Montażu Producenta.

Wypełnienie nawierzchni ze sztucznej trawy

(wypełnienie trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport)



Certyfikat jakości PN-EN ISO 9001:2009

ISO 9001



Urząd Gminy Elbląg

82-300 Elbląg, ul. Browarna 85
tel. (055) 234 18 84, fax (055) 234 08 71
NIP: 578-10-11-218, REGON: 000531625
BoS S.A. o/Elbląg 20154012742019524324880001
www.gminaelblag.pl, sekretariat@gminaelblag.pl



Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni

Raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z Handbook of Test Methods for Football Turf (dostępny na FIFA.com).

Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub aprobaty technicznej ITB, lub

rekomendacji technicznej ITB, lub

wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, ISA-Sport, Sports Labs Ltd lub dokument równoważny.

Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

Pozostałe zapisy Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych pozostają bez zmian.

Z up. WÓJTA

mgr Zygmunt Tucholski
Zastępca Wójta Gminy Elbląg