REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W OLSZTYNIE

Wydział Spraw Terenowych I

Elbląg, 04 marca 2020 r.

WSTE.4220.30.2020.JS

OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, a także ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), nawiązując do pisma Wójta Gminy Elbląg, po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia, złożonego przez Gminę Elbląg,

I. wyrażam opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Nowy Dwór i Drużno, gmina Elbląg"** nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

II. na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia wskazuję na konieczność podjęcia następujących działań:

1. zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, w tym minimalizować ich ilość, składować je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostawaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór lub ponowne wykorzystanie;
2. minimalizować emisję pyłu, spalin i hałasu w trakcie transportu materiałów budowlanych i prowadzenia prac montażowych - stosować przy realizacji inwestycji wyłącznie sprawne środki transportu oraz sprzęt zmechanizowany (m. in. posiadający niezbędne atesty, utrzymywany w stanie zapewniającym ich sprawność, stosowany wyłącznie do prac, do jakich został przeznaczony, chroniony przed przeciążaniem ponad dopuszczalne obciążenie robocze), stosować wyłączanie silników w trakcie postoju lub załadunku;
3. prace maszyn i urządzeń wykorzystywanych w trakcie robót budowlanych, należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej;
4. zabezpieczyć plac budowy w materiał sorpcyjny do stosowania w przypadku wycieku substancji niebezpiecznych;
5. w sytuacji wystąpienia wycieku związków ropopochodnych, podczas awarii sprzętu budowlanego, zanieczyszczoną glebę należy bezzwłocznie zebrać i przekazać uprawnionym podmiotom w celu unieszkodliwienia;
6. drzewa znajdujące się w obrębie planowanej inwestycji należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi;
7. roboty w obrębie korony drzew i korzeni należy prowadzić ręcznie. W razie czasowego odsłonięcia, korzenie osłonić matami słomianymi, a w okresie niekorzystnych warunków atmosferycznych podlewać drzewa wodą;
8. grunt zanieczyszczony w stopniu przekraczającym dopuszczalne zawartości w glebie i ziemi substancji powodujących ryzyko szczególnie istotne dla ochrony powierzchni ziemi, należy przekazać do unieszkodliwienia.

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Elbląg, pismem OŚ.6220.2.2020 z dnia 20 lutego 2020 r. (data wpływu: 02 stycznia 2020 r.), zwrócił się o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz konieczności sporządzenia raportu i jego ewentualnego zakresu dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Nowy Dwór i Drużno, gmina Elbląg".

Planowana inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany (§ 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco

oddziaływać na środowisko /Dz. U. z 2019 r., poz. 1839/).

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno- tłocznym. Realizacja inwestycji ma na celu uregulowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach Nowy Dwór i Drużno, gm. Elbląg. Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości ok. 980 m,
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości ok. 2000 m,
- budowę odgałęzień sieci zakończonych korkiem do poszczególnych działek (ok. 30 szt.),
- budowę czterech przepompowni ścieków.

Na trasie planowanej inwestycji występują drogi oraz ciągi komunikacyjne, w tym droga powiatowa, drogi gminne i prywatne oraz tereny zabudowy wielorodzinnej i gospodarczej. W związku z realizacją przedsięwzięcia nie przewiduje się zmiany sposobu użytkowania istniejących terenów. Projektowane przewody w większości prowadzone będą w granicy pasów drogowych oraz ciągach komunikacyjnych. Zmiana sposobu zagospodarowania wystąpi jedynie w miejscu lokalizacji projektowanych przepompowni ścieków. W miejscu lokalizacji przepompowni planuje się wygrodzenie obszaru ok 9 m^2, wykonanie ogrodzeń z bramą wjazdową, a teren w obrębie ogrodzenia wykonany będzie z kostki betonowej. W ramach inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew.

Na terenie objętym inwestycją występują odcinki istniejącej zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzające ścieki z budynków do zbiorczych zbiorników bezodpływowych. W związku z powyższym zaplanowano wykorzystanie niektórych z tych odcinków, będących w dobrym stanie technicznym, poprzez przełączenie ich do projektowanego systemu kanalizacyjnego. W celu optymalizacji systemu odprowadzenia ścieków sanitarnych z terenu, obejmującego dwie miejscowości oraz mając na uwadze układ wysokościowy, zaplanowano wykonanie sieci kanalizacji w układzie grawitacyjno-tłocznym z podziałem na zlewnie.

Pierwsza zlewnia obejmuje część miejscowości Nowy Dwór, z której ścieki kolektorami grawitacyjnymi projektowanymi i istniejącymi spływać będą do projektowanej przepompowni sieciowej PS1 zlokalizowanej na działce 26/7 obręb Dłużyna. Ścieki z PS1 tłoczone będą do kanalizacji grawitacyjnej w zlewni drugiej, obejmującej pozostałą część miejscowości Nowy Dwór. Ścieki ze zlewni drugiej kolektorami grawitacyjnymi projektowanymi i istniejącymi spływać będą do przepompowni sieciowej PS2 zlokalizowanej na działce nr 26/72 obręb Dłużyna i tłoczone będą do projektowanej kanalizacji grawitacyjnej w miejscowości Drużno. W miejscowości Drużno zaprojektowano zlewnię przepompowni lokalnej PL zlokalizowanej na działce nr 81/2 obręb Drużno odprowadzającą ścieki do zlewni PS3, oraz zlewnię przepompowni sieciowej PS3 zlokalizowanej na działce 110/1 obręb Drużno. Z przepompowni PS3 całość ścieków z terenu inwestycji tłoczona będzie do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisów. Poza tym planuje się wykonanie odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zakończonych korkami do granic poszczególnych, przewidzianych do podłączenia działek. Ścieki sanitarne z terenu inwestycji zostaną odprowadzone poprzez istniejący układ sieci kanalizacji sanitarnej do istniejącej oczyszczalni w miejscowości Lisów.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia wystąpią uciążliwości związane z emisją substancji zanieczyszczających z procesu spalania paliw w silnikach spalinowych pojazdów i maszyn budowlanych. Prace budowlane będą krótkotrwałe, a zasięg oddziaływania ograniczy się do najbliższego otoczenia. Emisja substancji zanieczyszczających w trakcie realizacji przedsięwzięcia będzie miała charakter krótkoterminowy i nie przewiduje się, aby powstające zanieczyszczenia w czasie realizacji planowanego przedsięwzięcia, mogły w istotny sposób wpłynąć na ogólny poziom zanieczyszczenia powietrza, a tym samym na zmiany klimatu oraz zwiększenie wrażliwości elementów środowiska na zmiany klimatu.

Realizacja przedsięwzięcia wiązać się będzie również ze wzrostem poziomu hałasu, którego źródłem będzie praca sprzętu budowlanego oraz ruch pojazdów na terenie inwestycji. Hałas będzie miał zasięg lokalny. Na wielkość uciążliwości akustycznej wpływ będzie mieć czas realizacji procesu inwestycyjnego i ilości pracujących maszyn i urządzeń. W związku z powyższym, prace budowlane wykonywane będą tylko w godzinach dziennych. Uciążliwości związane z budową będą miały charakter krótkoterminowy i ustąpią w momencie zakończenia prac budowlanych. Na etapie eksploatacji planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia będą powstawały odpady komunalne oraz budowlane. Wszystkie odpady będą gromadzone selektywnie i przekazywane do unieszkodliwienia lub odzysku firmom posiadającym stosowne zezwolenia. Ponadto w ramach realizacji inwestycji przewiduje się powstanie nadmiaru mas ziemnych z wykopów w ilości 1000 m^3, który zostanie przekazany odpowiednim podmiotom.

Teren objęty inwestycją znajduje się:

- w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych o nazwie *Elbląg od Młynówki do ujścia wraz z jeziorem Drużno (kod: PLRW200005499)* o statusie silnie zmieniona część wód,

której stan ekologiczny określono, jako zły. Zidentyfikowana jednolita część wód jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych;

- w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych o nazwie *Miła (kod: PLRW20001754542)* o statusie silnie zmieniona część wód, której stan ekologiczny określono, jako zły. Zidentyfikowana jednolita część wód jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych;
- w jednolitej części wód podziemnych PLGW700018. Stan jednolitej części wód podziemnych, chemiczny i ilościowy, został określony, jako dobry. Zidentyfikowana jednolita część wód nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych.

Inwestycja nie będzie powodowała transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Prace związane z realizacją inwestycji wykonywane będą w Obszarze Chronionego Krajobrazu Jeziora Drużno, gdzie obowiązują przepisy rozporządzenia Nr 25 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jeziora Drużno (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z 2008 r. Nr 70, poz. 1341).

Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

W myśl § 4 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia zakaz o którym wyżej mowa nie dotyczy realizacji inwestycji celu publicznego.

W przypadku, gdy celem przedsięwzięcia jest budowa i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania uznaje się je za inwestycje celu publicznego, o których mowa w art. 6 pkt. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65).

W związku z powyższym planowana inwestycja nie naruszy zakazów określonych w rozporządzeniu w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jeziora Drużno.

Teren planowanego przedsięwzięcia nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Po przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów, kierując się charakterystyką przedsięwzięcia oraz jego usytuowaniem stwierdzono, iż dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu. Inwestycja nie będzie zlokalizowana na obszarach wybrzeży, obszarach górskich, obszarach kompleksów leśnych, obszarach ochrony ujęć wód i obszarach ochrony zbiorników wód śródlądowych, obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Realizacja inwestycji nie będzie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 oraz nie będzie stanowiła zagrożenia dla gatunków roślin, zwierząt i siedlisk przyrodniczych, dla których ochrony obszary te zostały powołane. Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia, oddziaływania będą miały zasięg lokalny i nie spowodują istotnych zmian w środowisku. Ponadto, z uwagi na zakres oddziaływań planowanej inwestycji oraz zagospodarowanie terenów sąsiednich, nie wystąpi możliwość kumulowania się oddziaływań, a wykorzystanie zasobów naturalnych, czy ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej będzie zerowe.

Z up. REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
W OLSZTYNIE
Gabriela Kwapiszewska
Główny Specjalista
w Wydziale Spraw Terenowych I
(podpis elektroniczny)

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Elbląg, ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg *(z prośbą o poinformowanie stron postępowania) - za zwrotnym potwierdzeniem przez e-PUAP*
2. Gmina Elbląg z siedzibą, ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg - *za zwrotnym potwierdzeniem przez e-PUAP*
3. Aa.

Elbląg, 26.02.2020 r.

ZNS.4451.1.12.2020.MJ.1

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3, art.10 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 59), art. 64 ust.1 pkt 2, art. 78 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływaniu na środowisko (tj. Dz. U. z 2018, poz. 2081 z późn. zm.) oraz w oparciu o § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) po zapoznaniu się z dokumentacją przedłożoną przy wniosku Wójta Gminy Elbląg znak: OŚ.6220.2.2020 z 20.02.2020 r. (data wpływu: 24.02.2020 r. w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Nowy Dwór i Drużno, gmina Elbląg"

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu

stwierdza, że dla w/w przedsięwzięcia, dla założeń podanych w karcie informacyjnej, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Elbląg pismem znak: OŚ.6220.2.2020 z 20.02.2020 r. (data wpływu: 24.02.2020 r.) zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elblągu z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Nowy Dwór i Drużno, gmina Elbląg".

Planowana przez inwestora inwestycja została wymieniona w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. Z 2019, poz. 1839) - § 3 ust. 1 pkt 81: *„sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km (...)"* i stanowi przedsięwzięcie, dla którego przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane. Zgodnie z art. 78 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 2081 z późn zm.) organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej właściwym do wydania opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny jest państwowy powiatowy inspektor sanitarny. W przedmiotowej sprawie właściwym miejscowo jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu.

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno-tłocznym. Inwestycja ma na celu uregulowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach Nowy Dwór i Drużno. Łącznie przedsięwzięcie będzie obejmowało: budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 980 m, sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości 2000 m, budowę odgałęzień sieci – ok. 30 szt., budowę czterech przepompowni ścieków. Ścieki sanitarne z terenu inwestycji odprowadzone zostaną poprzez istniejący układ sieci kanalizacji sanitarnej do istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lisów. W celu optymalizacji systemu odprowadzania ścieków oraz z uwagi na układ wysokościowy, planowane jest wykonanie sieci kanalizacji w układzie grawitacyjno-tłocznym z podziałem na zlewnie. Projektowane przewody w większości prowadzone będą w granicy pasów drogowych oraz w ciągach komunikacyjnych. Sieć wykonywana będzie w wykopach otwartych dla kolektorów grawitacyjnych oraz metodą bezwykopową dla kolektorów grawitacyjnych zlokalizowanych w drogach.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia w proponowanym we wniosku zakresie nie powinna stanowić zagrożenia natury higieniczno-zdrowotnej, w związku z powyższym uznano, że nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Elblągu
mgr inż. Marek Jarosz
specjalista higieny i epidemiologii

Otrzymuje:
1. Wójt Gminy Elbląg, - ePUAP
2. a/a

Do wiadomości:
1. Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, ul. Żołnierska 16, 10-561 Olsztyn (przesłano pocztą elektroniczną)

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Elbląg, 18.03.2020 r.

GD.ZZŚ.2.435.29.2020.AW

OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 283), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Elbląg z dnia 20.02.2020r. znak: OŚ.6220.2.2020 w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Dwór i Drużno, gmina Elbląg**

nie stwierdzam
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko i wskazuję na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

1. Zaplecze i bazę sprzętową zlokalizować na uszczelnionym podłożu. Wyposażyć w niezbędną ilość pojemników, kontenerów, koszy do gromadzenia odpadów i zapewnić ich sukcesywny wywóz.
2. Wyposażyć teren przedsięwzięcia – plac budowy w sorbenty do neutralizacji substancji szkodliwych, w tym ropopochodnych (np. paliw, smarów) i syntetycznych (np. olejów).
3. W celu neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych należy na bieżąco usuwać je z wykorzystaniem sorbentów, w przypadku znacznego zanieczyszczenia gruntu zapewnić sprawne jego zebranie i usunięcie przez uprawniony podmiot.
4. Należy używać wyłącznie sprawnego technicznie sprzętu i monitorować ewentualne wycieki substancji ropopochodnych ze sprzętu czy pojazdów.
5. Zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie realizacji przedsięwzięcia - minimalizować ich ilość, składować selektywnie w wydzielonych, przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostawaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór.
6. Ścieki socjalno-bytowe z terenu przedsięwzięcia gromadzić w przenośnych kabinach sanitarnych i zapewnić ich sukcesywny wywóz do oczyszczalni.
7. Zabezpieczyć wykopy i wody powierzchniowe przed możliwym przedostaniem się do nich zanieczyszczeń wypłukiwanych z materiałów stosowanych do budowy.
8. Należy zastosować wysokiej klasy materiały i urządzenia gwarantujące szczelność systemu.
9. Należy prowadzić stały nadzór nad poprawnością i skutecznością pracy kanalizacji sanitarnej oraz jej stanem technicznym.

UZASADNIENIE

W dniu 24.02.2020r. do Dyrektora Zarządu Zlewni w Elblągu wpłynął wniosek Wójta Gminy Elbląg z dnia 20.02.2020r. znak: OŚ.6220.2.2020 w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Dwór i Drużno, gmina Elbląg.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Elblągu
ul. Junaków 3, 82-300 Elbląg
tel.: +48 (55) 232 57 25 | faks: +48 (55) 232 71 18 | e-mail: zz-elblag@wody.gov.pl
www.wody.gov.pl

Do wniosku dołączono kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia oraz kartę informacyjną przedsięwzięcia.

W toku prowadzonego postępowania pismem z dnia 05.03.2020r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Elblągu wezwał Inwestora do złożenia dodatkowych wyjaśnień.

Odpowiedź na powyższe pismo wpłynęła do tut. organu dnia 16.03.2020r., co pozwoliło na wydanie przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Elblągu opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1839) przedmiotowe przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może zostać stwierdzony.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w województwie warmińsko-mazurskim, powiat elbląski, gmina Elbląg na działkach nr: 19/1, 20/2, 20/3, 20/4, 24, 25, 26/5, 26/6, 26/7, 26/15, 26/50, 26/57, 26/59, 26/72, 26/82 obręb Dłużyna oraz na działkach nr: 10/11, 10/12, 10/13, 10/14, 10/15, 10/86, 11, 12, 13/1, 13/2, 13/10, 13/22, 28/1, 29/1, 29/7, 29/8, 30, 31, 32/3, 32/1, 33, 36, 41/2, 41/3, 41/4, 41/5, 42/1, 43/2, 44, 49, 52, 53, 54, 55, 71/2, 76/2, 81/1, 81/2, 93, 96/1, 96/2, 110/1, 110/2, 111, 128, 129/2, 129/4, 129/5, 148/1 obręb Drużno.

Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno – tłocznym. Inwestycja będzie prowadzona na terenach wiejskich o gęstości zaludnienia wynoszącej 40 os/km^2. Na trasie planowanej inwestycji występują drogi i ciągi komunikacyjne, w tym droga powiatowa, drogi gminne i prywatne oraz tereny zabudowy wielorodzinnej i gospodarczej. W związku z przedsięwzięciem nie planuje się zmiany sposobu użytkowania istniejących terenów.

Przedmiotowa inwestycja obejmować będzie:

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV ∅ 160-200 mm łączone na kielich uszczelniony gumową uszczelką – długość ok. 980 m,
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE zgrzewane doczołowo lub łączone za pomocą kształtek elekrtooponowych z rur PE w zakresie średnic ∅ 90-160mm – długość ok. 2000 m,
- budowę odgałęzień sieci zakończonych korkiem do poszczególnych działek – ok. 30 szt.,
- budowę czterech przepompowni ścieków w szczelnych zbiornikach polimerobetonowych – powierzchnia terenu każdej przepompowni ok. - 9 m^2.

Projektowaną sieć przewiduje się wykonać w wykopach otwartych oraz z wykorzystanym metod bezwykopowych. Ponadto w miejscach trudnodostępnych wykopy prowadzone będą ręcznie. Dla odcinków grawitacyjnych wykonanych w wykopach otwartych przewiduje się podczas realizacji inwestycji zajecie pasa o szerokości 1,5-2,0 m. Po zakończeniu robót powierzchnia działek zostanie przywrócona do stanu pierwotnego. Zmiana sposobu zagospodarowania wystąpi jedynie w miejscu lokalizacji projektowanych przepompowni ścieków. W miejscu lokalizacji przepompowni planuje się wygrodzenie obszaru ok. 9 m^2, wykonanie ogrodzeń z bramą wjazdową, a teren w obrębie ogrodzenia wykonany będzie z kostki betonowej.

Docelowo ścieki sanitarne z terenu inwestycji odprowadzane zostaną poprzez istniejący układ sieci kanalizacji sanitarnej do istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lisów. Oczyszczalnia ta została zmodernizowana w 2014r., a jej urządzenia zostały zaprojektowane na przepływ uwzględniający podłączenie miejscowości Nowy Dwór i Drużno.

W związku z czym dopływ ścieków z terenu inwestycji nie wpłynie negatywnie na przepustowość oczyszczalni, wręcz pozwoli na osiągnięcie projektowanego przepływu. Przewidywana ilość ścieków z terenu objętego inwestycją odprowadzana do oczyszczalni ścieków Lisów wynosić będzie $Q_{śr-d}$=24m³/d.

Z zapisów zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz jej uzupełnienia wynika, iż woda podczas realizacji inwestycji będzie wykorzystywana dla potrzeb technologicznych (płukanie sieci, próby szczelności) i sanitarnych. Woda na w/w potrzeby pozyskana zostanie z istniejącej sieci wodociągowej zlokalizowanej na terenie inwestycji. Woda wykorzystywana do przeprowadzenia prób szczelności i płukania sieci zostanie odprowadzona tą siecią do istniejącej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w miejscowości Lisów. Zaplecze budowy wyposażone zostanie w sanitariaty, a ich opróżnianie i wywóz nieczystości zlecone zostanie specjalistycznym firmom. Powstające odpady będą segregowane, gromadzone w specjalnych pojemnikach i sukcesywnie przekazywane z terenu budowy firmom uprawnionym do ich dalszego zagospodarowania. W miejscach składowania odpadów, materiałów budowlanych podłoże zostanie uszczelnione. Materiały budowlane zastosowane do budowy będą posiadały odpowiednie dokumenty dopuszczające je do stosowania i obrotu w budownictwie oraz inne świadectwa i decyzje (atesty) wymagane prawem. Podczas realizacji inwestycji w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych przewiduje się możliwość tymczasowego odwadniania wykopów budowlanych. Wody z wykopów odprowadzane będą do pobliskich rowów po uzyskaniu niezbędnych zgód.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w regionie wodnym na terenie obszaru dorzecza Wisły – region wodny Dolnej Wisły, w zlewni jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych:

- kod: PLRW200017545422 o nazwie *Miła*. JCWP posiada status silnie zmienionej części wód i jest niemonitorowana. Stan tych wód oceniony został jako zły, zaś ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych oznaczona jest jako zagrożona. Dla JCWP wprowadzono derogację czasową, na podstawie której osiągnięcie celów środowiskowych może nastąpić dopiero do 2021r. Przedłużono termin osiągnięcia celu środowiskowego ze względu na brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty.
- kod: PLRW200005499 o nazwie *Elbląg od Młynówki do ujścia wraz z jez. Druzno*. JCWP posiada status silnie zmienionej części wód. Jest ona monitorowana. Stan tych wód oceniony został jako zły, zaś ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych oznaczona jest jako zagrożona. Dla analizowanej JCWP wprowadzono derogację czasową, na podstawie której osiągnięcie celów środowiskowych – dobry stan chemiczny, dobry potencjał ekologiczny oraz możliwość migracji organizmów wodnych na odcinku cieku istotnego - Elbląg od ujścia do jeziora Drużno – może nastąpić dopiero do 2027r. Przedłużono termin osiągnięcia celu środowiskowego ze względu na brak możliwości technicznych.

Celem środowiskowym w/w JCWP jest ochrona oraz poprawa ich potencjału ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiągnąć co najmniej dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny tych wód W powyższych JCWP znajdują się również obszary chronione przeznaczone do ochrony siedlisk i gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 55), dla których utrzymanie i poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie. Przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się w Obszarze Chronionego Krajobrazu Jeziora Drużno.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych – kod: PLGW200018, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz chemicznym. Jest ona monitorowana a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych określona jest jako niezagrożona. Celem środowiskowym JCWPd jest osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu ilościowego i dobrego stanu chemicznego tych wód.

Ponadto planowana inwestycja zlokalizowana jest również w jednolitej części wód jeziornych – kod: PLLW20779 o nazwie *Druzno*. JCWP posiada status naturalnej części wód, jest ona monitorowana. Stan tych wód oceniony został jako zły, zaś ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych oznaczona jest jako zagrożona. Dla analizowanej JCWP wprowadzono derogację czasową, na podstawie której osiągnięcie celów środowiskowych – dobry stan wód – może nastąpić dopiero do 2027 roku. Przedłużono termin osiągnięcia celu środowiskowego ze względu na ustalenie celów mniej rygorystycznych - brak możliwości technicznych. Celem środowiskowym jest osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego tych wód.

Planowane zamierzenie inwestycyjne przyczyni się do poprawy stanu w/w JCWP poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Nowy Dwór i Drużno na terenie gminy Elbląg.

W obszarze realizacji przedsięwzięcia ani w jego strefie oddziaływania nie występują obszary wodno-błotne, siedliska łęgowe, ujścia rzek. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza zasięgiem stref ochronnych ujęć wód, obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych oraz obszarów przylegających do jezior. Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. Ponadto z danych tut. organu (wg MPHP) wynika, iż w obszarze realizacji inwestycji znajduje się ciek niewyróżniony - ciek stały o szer. pon. 1,5 m. Przewiduje się przejście projektowaną kanalizacją sanitarną tłoczną pod ciekiem metodą bezwykopową pod istniejącym przepustem. W związku z czym nie przewiduje się prac w wodach powierzchniowych i ich bezpośrednim sąsiedztwie oraz nie przewiduje się zanieczyszczenia wód powierzchniowych w tracie realizacji inwestycji. Ponadto z danych tut. organu wynika, iż planowana inwestycja położona jest w zasięgu polderu Dłużyna.

W trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji, środowisko gruntowo-wodne i wód powierzchniowych będzie właściwie chronione przed jej potencjalnym wpływem, jak również nie będzie negatywnego oddziaływania na jednolite części wód podziemnych i powierzchniowych wyodrębnionych na mocy Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Po przeanalizowaniu załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania techniczne chroniące środowisko, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły", przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016r. (Dz.U. z 2016r. poz. 1911 i 1958).

DYREKTOR

Piotr Modzelewski

Otrzymują:
1. Wójt Gminy Elbląg,
   ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg.(ePUAP)
2. ZZŚ a/a.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Elblągu
ul. Junaków 3, 82-300 Elbląg
tel.: +48 (55) 232 57 25 | faks: +48 (55) 232 71 18 | e-mail: zz-elblag@wody.gov.pl
www.wody.gov.pl