

Elbląg, dnia 27 kwietnia 2021r.

OŚ.6220.4.2021

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2021r., poz. 735 ze zm./ w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2021r., poz. 247 ze zm./ oraz §3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1839 ze zm./, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 1 marca 2021r. Gminy Elbląg z/s ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg,

**stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko przedsięwzięcia:**

**"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków i wylotem
w miejscowości Bielnik Drugi gm. Elbląg"**

**oraz określam warunki/wymagania korzystania ze środowiska fazy realizacji
i eksploatacji oraz konieczność podjęcia następujących działań:**

- prace maszyn i urządzeń wykorzystywanych w trakcie robót budowlanych należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej (w godz. 6.00-20.00);
- prace związane z realizacją inwestycji należy rozpocząć przed okresem lęgowym ptaków tj. w okresie od 31 sierpnia do końca lutego;
- zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w fazie realizacji i eksploatacji, w tym minimalizować ich ilość, składować je selektywnie w wydzielonych, oznakowanych i przystosowanych do tego miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostawaniem się substancji szkodliwych do środowiska oraz zapewnić ich sprawny odbiór przez uprawnione podmioty lub ponowne wykorzystanie;
- zaplecze i bazę sprzętowo-materiałową zlokalizować na terenie uszczelnionym w oddaleniu od Kanału A pld. FS, urządzeń wodnych oraz wyposażyć w niezbędną ilość pojemników, kontenerów, koszy do gromadzenia odpadów i zapewnić ich sukcesywny wywóz;
- wyposażyć plac budowy w sorbenty do neutralizacji substancji szkodliwych, w tym ropopochodnych (np. paliw, smarów) i syntetycznych (np. olejów);
- ścieki socjalno-bytowe z terenu realizacji przedsięwzięcia gromadzić w przenośnych kabinach sanitarnych i zapewnić ich sukcesywny wywóz do oczyszczalni;
- w celu neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych należy na bieżąco usuwać je z wykorzystaniem sorbentów, a w przypadku zanieczyszczenia gruntu w stopniu przekraczającym standardy jakości gleby lub ziemi, należy przekazać do unieszkodliwienia;
- monitorować ewentualne wycieki substancji ropopochodnych ze sprzętu czy pojazdów;
- zabezpieczyć wykopy i wody powierzchniowe przed możliwym przedostaniem się do nich zanieczyszczeń wypłukiwanych z materiałów stosowanych do budowy;
- drzewa znajdujące się w obrębie placu budowy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi; należy owinać je matami słomianymi i oszalać deskami o grubości min. 2cm ściągniętymi drutem stalowym co 60cm; wysokość osłonięcia: do pierwszych konarów; roboty w obrębie korony drzew i korzeni prowadzić ręcznie; w razie czasowego odsłonięcia, korzenie osłonić matami słomianymi; w okresie niekorzystnych warunków atmosferycznych i na każde wezwanie inspektora nadzoru podlewać drzewa wodą w ilości ok. 20dm³/dzień na jedno drzewo, przez cały okres trwania robót; w wyniku robót poziom gruntu przy drzewach nie może podnieść się powyżej 20cm;

- w miejscach bytowania płazów (np. na terenach podmokłych, zbiornikach i ciekach wodnych) prace budowlane należy prowadzić, tak aby nie doprowadzić do powstania zastoisk wodnych; należy zastosować tymczasowe ogrodzenia ochronne uniemożliwiające płazom przedostawanie się na plac budowy - ogrodzić teren siatką częściowo zagłębioną w ziemi, o wysokości ok. 40cm i wielkości oczek nie większej niż 0,5cmx0,5cm;
- w okresie migracji płazów (od 1 marca do 30 czerwca oraz od 1 sierpnia do 30 września) wykopy na terenie budowy kontrolować pod nadzorem herpetologicznym, nie rzadziej niż co 3 dni; w przypadku stwierdzenia w nich obecności zwierząt należy umożliwić im opuszczenie pułapki lub odłowić i przenieść poza strefę prowadzonych prac.
- prace związane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej pod kanałem melioracyjnym powinny być wykonane w okresie niskich stanów wody;
- należy prowadzić stały nadzór nad poprawnością i skutecznością działania kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków, oczyszczalni ścieków oraz ich stanem technicznym.

Uzasadnienie

W dniu 3 marca 2021r. do Wójta Gminy Elbląg wpłynął wniosek złożony przez Zastępcę Wójta Gminy Elbląg reprezentującego Gminę Elbląg z/s ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków i wylotem w miejscowości Bielnik Drugi gm. Elbląg". Do wniosku dołączono kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz załączniki wynikające z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

W oparciu o przedłożoną dokumentację ustalono, że planowane przedsięwzięcie ma na celu uregulowanie gospodarki ściekowej w uregulowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Bielnik Drugi. Inwestycja swym zakresem obejmować będzie budowę sieci kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno-tłocznym, budowę mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków oraz wylotu ścieków oczyszczonych do odbiornika, którym będzie kanał melioracyjny oznaczony jako kanał A polderu FF.

Z uwagi na przecinający miejscowość kanał melioracyjny, obszar objęty inwestycją podzielony zostanie na zlewnie. Pierwsza zlewnia obejmować będzie część miejscowości Bielnik Drugi leżącą na zachód od kanału melioracyjnego, z której ścieki projektowanymi kolektorami grawitacyjnymi spływać będą do projektowanej przepompowni ścieków PSA projektowanej na działce nr 466 obręb Janowo. Ścieki z tej zlewni kolektorem tłocznym kanalizacji sanitarnej transportowane będą do oczyszczalni ścieków projektowanej na działce nr 413 obręb Janowo. Druga zlewnia obejmować będzie część miejscowości Bielnik Drugi leżącą na wschód od kanału melioracyjnego oznaczonego, z której ścieki projektowanymi kolektorami grawitacyjnymi spływać będą do projektowanej przepompowni ścieków PSB zlokalizowanej na działce nr 468 obręb Janowo. Ścieki z tej zlewni kolektorem tłocznym przechodzącym pod kanałem melioracyjnym transportowane będą do oczyszczalni ścieków projektowanej na działce nr 413 obręb Janowo. Planuje się także wykonanie odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zakończonych korkami do granic poszczególnych, przewidzianych do podłączenia działek. Na działce nr 413 obręb Janowo projektuje się oczyszczalnię ścieków w technologii tarczowych obrotowych złóż biologicznych o przepustowości do 225 RLM i przepływie $Q_{dśr}=18,8 \text{ m}^3/\text{d}$. Ścieki oczyszczone z projektowanej oczyszczalni ścieków zostaną odprowadzone poprzez projektowany wylot ścieków oczyszczonych do kanału melioracyjnego (kanał A polderu FF).

Planowane przedsięwzięcie jest w większości inwestycją liniową, zajęcie powierzchni działek wystąpi tylko w okresie realizacji. Dla odcinków sieci kanalizacji sanitarnej wykonanych w wykopach otwartych, przewiduje się w trakcie realizacji inwestycji zajęcie pasa terenu o szerokości 1,5-2,0m. Po zakończeniu inwestycji powierzchnia działek zostanie przywrócona do stanu pierwotnego. Zmiana sposobu zagospodarowania terenu wystąpi w miejscu lokalizacji projektowanych przepompowni ścieków oraz oczyszczalni ścieków. W miejscu lokalizacji przepompowni planuje się wyгородzenie terenu o powierzchni ok. 9m^2 , wykonanie ogrodzeń z bramą wjazdową, a teren w obrębie ogrodzenia

wykonany będzie z kostki betonowej. Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana będzie na działce nr 413 obręb Janowo. Obecnie na działce tej znajduje się budynek nieczynnej już kotłowni. Część działki przy budynku jest utwardzona, pozostała część działki nie jest zagospodarowana. Oczyszczalnia ścieków jest obiektem o powierzchni zabudowy ok. 2,7x10,0m. Posadowiona będzie w gruncie na niezagospodarowanej części działki. Teren wokół oczyszczalni zostanie ogrodzony w celu zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych, a teren przy oczyszczalni zostanie utwardzony w celu umożliwienia dojazdu służbom eksploatacyjnym. Trasa projektowanej sieci kanalizacyjnej nie koliduje z istniejącym drzewostanem, więc nie przewiduje się wycinki.

Łącznie przedsięwzięcie obejmować będzie:

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – planowana długość ok. 1500m;
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej – planowana długość ok. 500m;
- budowę odgałęzień sieci zakończonych korkiem do poszczególnych działek – ok. 30 szt.;
- budowę dwóch przepompowni ścieków;
- budowę mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 225 RLM;
- budowę wylotu ścieków oczyszczonych do odbiornika.

Realizacja inwestycji wymaga użycia mechanicznego sprzętu budowlanego oraz transportowego dostarczającego materiały budowlane, co wiązać się będzie z następującymi uciążliwościami dla środowiska: podwyższonym poziomem hałasu pochodzącym od sprzętu budowlanego i transportowego, zwiększoną emisją zanieczyszczeń spowodowaną pracą urządzeń i maszyn o napędzie spalinowym, wzrostem zapylenia podczas prowadzenia robót ziemnych, powstawaniem nadmiernego urobku ziemi. Uciążliwości będą miały charakter krótkotrwały i przemijający, a w przypadku awarii sprzętu incydentalny. W przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych przewiduje się możliwość tymczasowego odwadniania wykopów budowlanych. Wody z odwadniania odprowadzane będą do pobliskich rowów melioracyjnych po uzyskaniu niezbędnych zgód. W ramach realizacji przedsięwzięcia przewiduje się powstanie urobku z wykopów, który zostanie zagospodarowany, a jego nadmiar przekazany uprawnionym podmiotom.

Przedsięwzięcie powyższe zgodnie z §3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1839 ze zm./, należy do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane. Postępowanie w sprawie wydania niniejszej decyzji prowadzono w trybie art. 49 Kpa. Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze dorzecza Wisły - region wodny Dolnej Wisły, w zlewni jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych pn. *Nogat* kod PLRW200005299 oraz *Kanał Jagielloński* kod PLRW200005269. Planowane zamierzenie inwestycyjne przyczyni się do poprawy stanu w/w JCWP poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Bielnik Drugi.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (i jednocześnie zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko) dla planowanego przedsięwzięcia stwierdza w drodze postanowienia organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po zasięgnięciu opinii organów określonych w art. 64 ust. 1 w/w ustawy.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie (w opinii znak WSTE.4220.46.2021.JS z dnia 26.03.2021r.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu (w opinii znak ZNS.4451.1.7.2021.RG.1 z dnia 24.03.2021r.) jak i Dyrektor PGW WP Zarząd Zlewni w Elblągu (w opinii znak GD.ZZŚ.2.435.46.2021.PK z dnia 22.03.2021r.) wyrazili opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami podlegającymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody /Dz.U. z 2020r. poz. 55 ze zm./, w sąsiedztwie Obszaru Chronionego Krajobrazu Rzeki Nogat. Przedsięwzięcie jest inwestycją celu publicznego w rozumieniu art. 6 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2020r. poz. 65/.

W myśl art. 84 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, po uzyskaniu wymaganych opinii wydawana jest decyzja, w której stwierdza się brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie:

- nie jest zlokalizowane na: obszarach wodno-błotnych, innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarach wybrzeży, obszarach górskich lub leśnych, obszarach objętych ochroną, w tym strefach ochronnych ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach o znacznej gęstości zaludnienia, obszarach przylegających do jezior, terenach uzdrowiskowych;
- nie pogorszy stanu jednolitej części wód powierzchniowych i podziemnych oraz nie spowoduje nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w "Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły";
- ze względu na charakter przedsięwzięcia oddziaływania będą miały zasięg lokalny i nie spowodują istotnych zmian w środowisku;
- z uwagi na zakres oddziaływań oraz zagospodarowanie terenów sąsiednich nie wystąpi możliwość kumulowania się oddziaływań;
- nie jest związane z wykorzystaniem zasobów naturalnych.

W związku z powyższym oraz po uzyskaniu wymaganych opinii, Wójt Gminy Elbląg orzekł jak w sentencji. Ponadto, zgodnie z art. 84 ust. 1a w/w ustawy określił warunki korzystania ze środowiska konieczne do realizacji na etapie realizacji i eksploatacji wynikające z opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni PGW WP w Elblągu. Stosownie do zasady czynnego udziału strony w postępowaniu wyrażonej w art. 10 Kpa, Wójt Gminy Elbląg umożliwił stronom przed wydaniem decyzji, wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski. Wobec powyższego organ I instancji postanowił orzec jak w sentencji.

Pouczenie

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójty Gminy Elbląg w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna oraz podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Załącznik:

Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Gmina Elbląg
2. strony postępowania w trybie art. 49 Kpa
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie
2. Dyrektor Zarządu Zlewni PGW WP w Elblągu
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu
4. Starosta Elbląski

WÓJT
Zygmunt Tucholski

OŚ.6220.4.2021

Charakterystyka przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków i wylotem w miejscowości Bielnik Drugi gm. Elbląg" ma na celu uregulowanie gospodarki ściekowej w uregulowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Bielnik Drugi.

Inwestycja swym zakresem obejmować będzie budowę sieci kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno-tłocznym, budowę mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków oraz wylotu ścieków oczyszczonych do odbiornika, którym będzie kanał melioracyjny oznaczony jako kanał A polderu FF. Sieć kanalizacji sanitarnej wykonana w większości w wykopach otwartych oraz metodą bezwykopową dla przejazdów pod drogą powiatową oraz pod kanałem melioracyjnym.

Przewiduje się wykonanie wykopów szerokoprzestrzennych, o głębokości dostosowanej do projektowanych rzędnych. W miejscach trudnodostępnych, o gęstej istniejącej infrastrukturze podziemnej wykopy prowadzone będą ręcznie. Przy głębszych wykopach stosowane będą szalunki.

Sieć kanalizacji grawitacyjno-tłocznej projektuje się z wykorzystaniem następujących technologii i rozwiązań:

- rurociągi kanalizacyjne grawitacyjne z rur PCV w zakresie średnic Ø160-315mm łączone na kielich uszczelniony uszczelką gumową,
- szczelne studnie rewizyjne z elementów prefabrykowanych betonowych i z tworzyw sztucznych,
- rurociągi kanalizacji tłocznej z rur PE zgrzewane doczołowo lub łączone za pomocą kształtek elektrooporowych z rur PE w zakresie średnic Ø90-160mm,
- przepompownie ścieków w szczelnych zbiornikach polimerobetonowych.

Projektuje się mechaniczno – biologiczną oczyszczalnię ścieków działającą w technologii tarczowych obrotowych złóż biologicznych o przepustowości do 225 RLM (18,8 m³/d). Oczyszczalnia ścieków, składa się z odseparowanych od siebie stref oczyszczania (osadnik wstępny, trzy strefy biologiczne z obrotowymi złożami tarczowymi, osadnik wtórny) znajdujących się w jednym monolitycznym zbiorniku GRP, wyposażonym w zintegrowany system regulacji przepływu i dawkowania ścieków oraz recyrkulacji osadu.

WÓJT
Zygmunt Tucholski

