PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE ZJAZDÓW

A - A



grub. 8 cm -	w-wa ścieralna: kostka betonowa
grub. 4 cm -	podsypka cementowo-piaskowa 1:4
grub. 20 cm -	podbudowa: mieszanka niezwiązana $C_{90/3}$ o uziarnieniu 0/31,5 mm
grub. 20 cm -	mieszanka niezwiązana o $C_{50/30}$ o uziarnieniu 0/31,5 mm
	georuszt trójosiowy (heksagonalny) typu TX150
	geotkanina separacyjna
	podłoże gruntowe o E_2>=35 MPa

B - B



grub. 8 cm -	w-wa ścieralna: kostka betonowa
grub. 4 cm -	podsypka cementowo-piaskowa 1:4
grub. 20 cm -	podbudowa: mieszanka niezwiązana $C_{90/3}$ o uziarnieniu 0/31,5 mm
grub. 20 cm -	mieszanka niezwiązana o $C_{50/30}$ o uziarnieniu 0/31,5 mm
	georuszt trójosiowy (heksagonalny) typu TX150
	geotkanina separacyjna
	podłoże gruntowe o E_2>=35 MPa

grub. 4 cm -	w-wa ścieralna: mastyks grysowy SMA 16 (dopuszcza się SMA 11)
grub. min. 4 cm -	w-wa wyrównawcza: mieszanka niezwiązana $C_{90/3}$ o uziarnieniu 0/31,5 mm
	istniejąca nawierzchnia z tłucznia

ELEMENTY DROGOWE

w skali 1:20

1 * Krawężnik betonowy 15x30 cm na ławie z oporem



krawężnik betonowy 15x30 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4
ława betonowa z oporem C12/15 (0,056 m²)

* krawężnik wystający - światło 12 cm obramowanie jezdni (od strony zachodniej)

* krawężnik wtopiony - światło 0 cm obramowanie jezdni (od strony wschodniej), obramowanie zjazdów

2 * Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm na ławie z oporem



krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4
ława betonowa z oporem C12/15 (0,056 m²)

* krawężnik najazdowy - światło 4 cm na włączeniu zjazdów do drogi dojazdowej gminnej, na włączeniu drogi dojazdowej gminnej do istniejącej drogi gminnej, relacji Pilona - Pasieki

"PROWED" BIURO PROJEKTÓW DROGOWYCH
82-300 ELBLĄG UL. LEGIONÓW 5
prowed@op.pl kom. 501 047 469 TEL/FAX (55) 648-13-69

Nazwa inwestycji	**Wykonanie nakładki bitumicznej na istniejącej nawierzchni drogi dojazdowej, gminnej, zlokalizowanej na dz. nr 121 - obręb Myślęcin w m. Myślęcin**			
Nazwa obiektu	Droga dojazdowa gminna na dz. nr 121			
Adres obiektu	**Gmina Elbląg, m. Myślęcin Obręb Myślęcin, dz. nr 121, 123**			
Inwestor	Gmina Elbląg ul. Browarna 85 82-300 Elbląg			Faza P.B.W.
Tytuł oprac./ /rysunku	Przekroje konstrukcyjne zjazdów			Branża (Branch) drogowa
Projektant (Designer)	mgr inż. Wiesław Siemiątkowski	upr. nr 1192/EL/87	Podpis/Signa.	Data/Date 05/2020
Zespół projektowy (Elaborating team)	tech. Sabina Drużkowska	upr. nr	Podpis/Signa.	Rys nr: (Dr. no.:) 4
Sprawdził (Verified)	inż. Katarzyna Swisłocka	upr. nr WAM/0046/ POOD/09	Podpis/Signa.	Skala/Scale 1:20