



- BETON B20 O WODOSZCZELNOŚCI W4
- STAL ZBROJENIOWA A-0 (Stos)

KOTWY DO MOCOWANIA OSADNIKA
ROZMIESZCZONE ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ POSADOWIENIA
SKALA 1:6

DYSTANSE POMIĘDZY KRATOWNICĄ GÓRNĄ
I DOLNĄ ZBROJENIA FUNDAMENTU
SKALA 1:6



Obiekt:	Oczyszczalnia ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej		
Adres:	m. Batorowo; gm. Elbląg dz. nr 44/31, 44/14, 43, 7/2 - obręb Nowe Batorowo		
Inwestor:	Gmina Elbląg ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg		
Rysunek:	Fundament - osadnik wstępny	SKALA 1:30	
Projektował:	inż. Andrzej Wileński upr. nr 479/EI/82		Rys. 20
			XII.2016r.