

Elbląg, dnia 21 sierpnia 2023r.

OŚ.6220.1.2023

DECYZJA

**zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach
znak OŚ.6220.9.2018 z dnia 1 marca 2019r.**

Na podstawie art. 104 oraz art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U.2023.775 z późn. zm./ w związku z art. 87 oraz art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U.2023.1094 z późn. zm./, a także §3 ust. 1 pkt 54a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz.U.2019.1839 z późn.zm./, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.05.2023r. **PV-ESSE Sp. z o.o. ul. Jasnogórska 9, 31-358 Kraków,**

orzekam, co następuje:

1. **zmieniam** w decyzji Wójta Gminy Elbląg znak OŚ.6220.9.2018 z dnia 1 marca 2019r. o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia: **"Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW na działce nr 118/2 obręb Raczki Elbląskie gm. Elbląg"** zapis zawarty w pkt 1 decyzji, uzasadnieniu decyzji (3 akapit) oraz charakterystyce przedsięwzięcia dotyczący liczby paneli fotowoltaicznych oraz parametrów stacji transformatorowej z: panele fotowoltaiczne (3300-4000 szt.) na: **panele fotowoltaiczne (od 1000 do 2000 szt.)** oraz z: stacja transformatorowa 0,4/15kV na: **stacja transformatorowa 15/0,8kV.**
2. pozostałe warunki określone w decyzji Wójta Gminy Elbląg o środowiskowych uwarunkowaniach znak OŚ.6220.9.2018 z dnia 1 marca 2019r. pozostają bez zmian.
3. stwierdzam brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wnioskowanej zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Uzasadnienie

W dniu 1 marca 2019r. na rzecz Pana Przemysława Krzykwy POLJAN Przemysław Krzykwa ul. Złota 7/18, 00-019 Warszawa została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW na działce nr 118/2 obręb Raczki Elbląskie gm. Elbląg". Decyzja ta została w dniu 5 lutego 2021r. przeniesiona na rzecz PV - ESSE Sp. z o.o. ul. Wspólna 63B/2, 00-687 Warszawa (obecny adres ul. Jasnogórska 9, 31-358 Kraków). Wnioskiem z dnia 17.05.2023r. PV-ESSE Sp. z o.o. wystąpiła o zmianę wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie parametrów wytwórczych tj. liczby paneli fotowoltaicznych oraz

parametrów stacji transformatorowej. Zmiany tych parametrów spowodowane są m.in. wprowadzeniem na rynek nowych technologii i wycofywaniem przestarzałych. Maksymalna moc planowanej elektrowni fotowoltaicznej nie zmieni się i będzie wynosić do 1MW. Do wniosku dołączono kartę informacyjną przedsięwzięcia, kopię mapy ewidencyjnej, załącznik graficzny wskazujący obszar znajdujący się 100m od terenu, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie. Z uwagi na to, że liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekraczała 10, ich powiadamianie odbywało się w trybie art. 49Kpa.

Przedsięwzięcie powyższe zgodnie z §3 ust. 1 pkt 54a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, należy do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane. Teren, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Planowana elektrownia fotowoltaiczna będzie zlokalizowana na terenie działki nr 118/2 o pow. 3,69ha, obręb Raczki Elbląskie, gmina Elbląg. Planowana powierzchnia zabudowy instalacji fotowoltaicznej zajmie do 2,7ha. Nieruchomość, na której planowana jest inwestycja jest niezabudowana. Elektrownia fotowoltaiczna składać się będzie z następujących elementów: stałe konstrukcje wsporcze wbijane bezpośrednio w ziemię, panele fotowoltaiczne o mocy od 500W do 1000W każdy w liczbie od 1000szt. do 2000szt., inwertery o łącznej mocy nie przekraczającej 1MW, stacja transformatorowa 1szt., budynek/kontener stacji transformatorowej, linie kablowe, przyłącza elektroenergetyczne oraz ogrodzenie, oświetlenie, system monitorujący.

W myśl art. 87 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przepisy dotyczące wydania decyzji, stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przepis art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się także odpowiednio, z zastrzeżeniem, że zgodę wyraża wyłącznie strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na którego została przeniesiona decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (i jednocześnie zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko) dla planowanego przedsięwzięcia stwierdza w drodze postanowienia organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po zasięgnięciu opinii organów określonych w art. 64 ust. 1 w/w ustawy. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie w postanowieniu znak WSTE.4220.103.2023.RG z dnia 17.07.2023r. , Dyrektor Zarządu Zlewni w Elblągu w opinii znak GD.ZZŚ.2.4901.104.2023.PK z dnia 11.07.2023r. i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu w opinii znak ZNS.9022.2.22.2023.KS.1 z dnia 13.07.2023r. wyrazili opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W myśl art. 84 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, po uzyskaniu

wymaganych opinii wydawana jest decyzja, w której stwierdza się brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Zmiana wskazana w sentencji niniejszej decyzji, nie spowoduje zmian uwarunkowań określonych w wydanej wcześniej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Stosownie do zasady czynnego udziału strony w postępowaniu wyrażonej w art. 10 Kpa, Wójt Gminy Elbląg umożliwił stronom przed wydaniem decyzji, wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski. Wobec powyższego organ I instancji postanowił orzec jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójty Gminy Elbląg w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna oraz podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

WÓJT
Zygmunt Tucholski

Otrzymują:

1. PV-ESSE Sp. z o.o. ul. Jasnogórska 9, 31-358 Kraków
2. Strony postępowania w trybie art. 49 Kpa
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie
2. Dyrektor Zarządu Zlewni PGW WP w Elblągu
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu
4. Starosta Elbląski
5. Wójt Gminy Gronowo Elbląskie

