

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZP.271.03.2024 w trybie podstawowym bez negocjacji na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem budynku wielorodzinnego nr 19 w miejscowości Lisów, gmina Elbląg”

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

W odpowiedzi na wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia /dalej zwanej SWZ/ z dnia 22.03.2024r., Wójt Gminy Elbląg działając zgodnie z art. 284 ust. 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r., poz. 1605 z późn. zm.) /zwanej dalej Pzp/ przekazuje treść wniosku i udziela wyjaśnień treści SWZ w sposób następujący:

Pytanie 1

„Czy Zamawiający dopuszcza na w/w zadaniu w odcinkach rurociągów wykonywanych metodą bezwykopową zastosowanie w miejsce przewiertowych rury stalowych osłonowych oraz przewodowych rur PCV zastosowanie rur przeciskowych kamionkowych, nie wymagających zastosowania rur osłonowych bez dodatkowej izolacji termicznej w postaci styropianowej otuliny?”

Odpowiedź na pytanie 1

Zgodnie z zapisami decyzji Zarządu Dróg Powiatowych nr 196 Uzp/23 i nr 225 Uzp/23 przejście pod drogą wykonane ma być metodą bezwykopową w rurze ochronnej zgodnie z projektem. Jeżeli Wykonawca uzyska pisemną zgodę Zarządu Dróg Powiatowych oraz Eksploatatora: Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (EPWiK) na wnioskowaną zmianę, Zamawiający dopuści zmianę technologii.

Niniejsze wyjaśnienia nie prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu oraz do zmiany SWZ.

Z up. WÓJTA

Roman Pawłowski
ZASTĘPCA WÓJTA