



Elbląg dn. 23-04-2019r.

DR/RG.271.02.1.2019

Wykonawcy

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DR/RG.271.02.2019 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbiórka starego przepustu i budowa nowego przepustu na rzece Bierutówce w ciągu drogi gminnej nr 101048N w miejscowości Pasieki”.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

W związku z wnioskami Wykonawców, dotyczącymi wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający – Wójt Gminy Elbląg, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018r., poz. 1986), zwana dalej ustawą Pzp., przekazuje treść zapytań oraz udziela wyjaśnień treści SIWZ w sposób następujący:

Pytanie nr 1

W której pozycji kosztorysu ofertowego wycenić pompowanie wody z wykopu na czas prowadzenia robót związanych z wykopami?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że pompowanie wody z wykopu na czas prowadzenia robót związanych z wykopami należy przyjąć w **cenie jednostkowej robót ziemnych**.

Pytanie nr 2

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pozycji nr 6.4 przedmiaru robót w odniesieniu do projektu?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości **20cm**.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie kruszyw na pobocza i podbudowę zgodnie z obowiązującymi normami PN-EN 13242, PN-EN 13285 pochodzących z pokruszenia otoczków?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza, do wykonania podbudowy pomocniczej kruszywo uzyskane w wyniku przekruszenia kamieni narzutowych i otoczków spełniające wymagania powołanych w ST dokumentów: Norma PN-S-06102;1997 "Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie", WT-4 "Mieszanki niezwiązane - Wymagania"

Z poważaniem

WÓJT

Zygmunt Tucholski