


1. dz. 1867/2022
OS. 6220.3.2022

Aleksandrów Kujawski, 09.09.2022r.

Green Capital S.A.
ul. Słowackiego 59
87-700 Aleksandrów Kujawski
Tel. 535 019 153
Pełnomocnik: Sylwia Kupc
s.kupc@greencapitalsa.com
DOŚU_Nowakowo_336_499_2021.1



Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie

Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn

Dotyczy: Wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia: „Budowa instalacji OZE o łącznej powierzchni zabudowy do 57,5 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 336 oraz 499 obręb Nowakowo gm. Elbląg

W związku z pismem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie (pismo znak: WSTE.4220.134.2022.RG z dnia 21.07.2022r.) do Wójta Gminy Elbląg dotyczącym przedstawienia dodatkowych wyjaśnień do informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia składam stosowne informacje:


1. Teren przeznaczony pod planowaną inwestycję dotychczas użytkowany był rolniczo, jako grunt orny, na którym w 2022 roku uprawiana była pszenica ozima. Na części terenu znajdują się zadrzewienia – obszar ten nie zostanie przekształcony, zostanie on wyłączony z obszaru ogrodzonego płotem.
2. Planowane ogrodzenie, będzie poprowadzone wzdłuż granic działek, z wyłączeniem miejsc, w których granica działki biegnie wzdłuż rowów melioracyjnych – tam płot zostanie odsunięty od rowu melioracyjnego, w celu utworzenia korytarza migracyjnego dla zwierząt. Ponadto zadrzewienia występujące na działkach zostaną wyłączone z obszaru ogrodzenia. Każda działka będzie ogrodzona oddzielnie w celu zachowania przejścia dla zwierząt.




Ryc. nr 1 Orientacyjne rozmieszczenie granicy terenu objętego wnioskiem pokrywające się z linią ogrodzenia obszaru. (Na podstawie Google Satellite)

3. Inwestor dopuszcza etapowanie inwestycji:
Etap I – budowa farmy fotowoltaicznej 124 MW
Etap II – budowa magazynów energii 30 MW
Etap III – budowa magazynów energii 30 MW
4. Ogrodzenie wzdłuż inwestycji zostanie posadowione 15 cm nad poziomem gruntu. Zapis na stronie 22 (o 20 cm wysokości posadowienia płotu nad gruntem) w karcie informacyjnej przedsięwzięcia jest błędem pisarskim.
5. Stacje transformatorowo - rozdzielcze są połączone z magazynami energii, mają one podobne parametry do stacji transformatorowych. Najczęściej stosuje się stacje o mocy 4 MVA do których przyłącza się magazyny mocy 4MW – stacja tego typu mieści się w 20 ft kontenerze morskim o powierzchni ok. 15 m². Możliwe jest zastosowanie różnej wielkości stacji – większej ilości mniejszych stacji lub mniejszej ilości większych stacji transformatorowo - rozdzielczych. Na obecnym etapie prac nie można ustalić konkretnych rozwiązań systemowych, jednak powierzchnia jednej stacji nie przekroczy ok. 30 m².
6. Na przedstawionej poniżej mapie podano odległości od zabudowy mieszkaniowej do:
- Stacji transformatorowej SN/110kV (Główny Punkt Odbioru) – 566 m
 - Najbliższej stacji transformatorowo - rozdzielczej – 596 m
- Na obecnym etapie nie można ustalić dokładnej lokalizacji stacji transformatorowych, jest to uzależnione od projektu budowlanego. W odległości 100 m od budynków mieszkalnych nie będą rozmieszczone stacje transformatorowe.

Wszystkie emitery dźwięku zostaną postawione w jak największej odległości od zabudowy mieszkaniowej.



Ryc. nr 2 Usytuowanie działki na tle najbliższej zabudowy mieszkalnej




Ryc. nr 3 Planowane rozmieszczenie elementów farmy fotowoltaicznej wraz z odległościami od zabudowy mieszkalnej

7. Wykopy będą zabezpieczone przed dostaniem się do nich drobnych zwierząt (gryzoni, gadów, płazów) w następujący sposób:

- Od strony rowów melioracyjnych zostaną zastosowane tymczasowe płotki z siatki herpetologicznej,
- Wykopy będą wykorzystywane i zasypywane najszybciej jak to możliwe,
- Każdy wykop należy wykonać z jednym brzegiem łagodnie ściętym.

Ponadto przed wznowieniem prac wykopy będą skontrolowane czy są w nich zwierzęta; spotkane drobne kręgowce należy odłowić w bezpieczny sposób i przenieść na sąsiednie działki.

Z poważaniem



Sylwia Kupc- Pełnomocnik Zarządu

Otrzymują:

-Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie, Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn

-Wójt Gminy Elbląg, ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg