

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZP.271.04.2024 w trybie podstawowym bez negocjacji na „Budowę drogi technicznej w miejscowości Czechowo”

Ogłoszenie o zamówieniu: 2024/BZP 00246369/01

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

W odpowiedzi na wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia /dalej zwanej SWZ/ z dnia 28.03.2024r., Wójt Gminy Elbląg działając zgodnie z art. 284 ust. 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r., poz. 1605 z późn. zm.) /zwanej dalej Pzp/ przekazuje treść wniosku i udziela wyjaśnień treści SWZ w sposób następujący:

Pytanie 1

„1) Czy materiałem na podbudowę o grubości 15 cm ma być pospółka, jak widnieje to w projekcie i przekrojach? Pytamy dlatego, że w przedmiarze widnieje warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm, co jest niespójne z projektem”.

Odpowiedź na pytanie 1

Zamawiający wyjaśnia, że do warstwy odsączającej należy użyć pospółki.

Pytanie 2

„Mając na myśli płyty używane rozumiemy, że mają one pochodzić z demontażu na miejscu budowy i należy je ponownie wbudować na podbudowie z pospółki. Nie należy uwzględniać zakupu płyt używanych”?

Odpowiedź na pytanie 2

Zamawiający potwierdza, że płyty używane istniejące w pasie drogowym należy rozebrać i ułożyć ponownie w nowej lokalizacji

Pytanie 3

„Jaką klasę betonu mamy zastosować na nawierzchnię betonową (uzupełnienia)? Nie widać tego w projekcie, ani w specyfikacji”.

Odpowiedź na pytanie 3

Zamawiający wyjaśnia, że należy użyć betonu klasy C16/20.

Niniejsze wyjaśnienia nie prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu oraz do zmiany SWZ.

WÓJT
Zygmunt Tuchołski