

Wyjaśnienia do SIWZ

**z dnia 18.06.2015r. na zadanie inwestycyjne ZP.DR-ML.7227.03.2015.DZ
„Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 101019 N – ul. Rubinowa
w m. Gronowo Górne”, Gmina Elbląg**

pytanie nr 1.

„ Prosimy o wyjaśnienie, czego dotyczy poz. 48 d.5 przedmiary branży drogowej”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w przedmiarach robót drogowych, należy w Dziale V. POBUDOWY, anulować pozycje nr 47 i nr 48 (podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych).

W zamian za anulowane pozycje j.w., należy do Działu VI. NAWIERZCHNIE wprowadzić dodatkowa pozycję nr 54 A. „KNR 2-31 0311-01 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowo-żwirowych – warstwa wiążąca asfaltowa o grubości po zagęszczeniu 4,0cm”.

Ilość przedmiarowa tak jak warstwy ścieralnej tj. 1.597 m².

Powyższe, jest zgodne z Projektem budowlanym przebudowy odcinka drogi – ul. Rubinowej - rysunek nr 5. Przekrój konstrukcyjny.

Z up. WÓJTA

mgr Zygmunt Tucholski
Zastępca Wójta Gminy Elbląg