

**Wyjaśnienia do SIWZ nr 6  
z dnia 19.06.2015r. na zadanie inwestycyjne ZP.DR-ML.7227.03.2015.DZ  
„Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 101019 N – ul. Rubinowa  
w m. Gronowo Górne”, Gmina Elbląg**

**pytanie nr 1.**

„Prosimy o określenie wyposażenia włączów studni oraz informację czy można zastosować materiały z żeliwa sferoidalnego czy włączy z wypełnieniem betonowym”.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, że wyposażenie włączów studni kanalizacji deszczowej, należy wykonać, zgodnie z opisem technicznym do projektu budowlano-wykonawczego kanalizacji deszczowej „pkt 4.2 Kanalizacja deszczowa”**

**pytanie nr 2.**

„Prosimy o informację, czy można zastosować studzienki z tworzywa sztucznego o średnicy 400 zamiast 425”.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowania studzienki z tworzywa sztucznego o średnicy 400mm, zamiast 425mm.**

Z up. WÓJTA  
mgr Zygmunt Tucholski  
Zespół Wójtów Gminy Elbląg