

Elbląg, dnia 28.06.2018 r.

BD.271.04.2.2018

Do wszystkich Wykonawców

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego BD.271.04.2018 w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające na termomodernizacji budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego w Elblągu, ul. Żeromskiego 2B

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

W związku z wnioskiem Wykonawcy z dnia 14.06.2018r. dotyczącym wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego BD.271.04.2018 w trybie przetargu nieograniczonego na termomodernizację budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego w Elblągu, ul. Żeromskiego 2B /zwanej dalej SIWZ/, Wójt Gminy Elbląg działając zgodnie z art. 38 ust. 1a oraz art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) /zwanej dalej PZP/ przekazuje treść pytań i udziela wyjaśnień treści SIWZ w sposób następujący:

Pytanie nr 1

„1. W przedmiarze poz. 83 jest wymiana drzwi drewnianych – 12m². Brak rysunków i informacji na temat drzwi – proszę o dołączenie rysunków. Brak informacji z jakiego drewna mają być wykonane okna i drzwi”.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Ościeżnice - stałe z drewna klejonego, okleina dębowa, uszczelki z gumy umieścić wzdłuż całego obwodu ościeżnicy. Skrzydła – rama z drewna klejonego wielowarstwowo, odłogowana i oklejona naturalną okleiną dębową, wypełnienie ramy stanowią płytciny z MDF oklejone naturalną okleiną dębową. Współczynnik przenikania ciepła dla drzwi $U=1,3$ W/(m²xK).

Dołączamy dokumentacją projektowo-wykonawczą (załącznik nr 12.2 – P.W. drzwi do SIWZ).

Informujemy ponadto, iż zgodnie z ust. 3.6. SIWZ załączone **przedmiary robót stanowią jedynie materiał pomocniczy** do wyceny ofertowej przedmiotu zamówienia i tym samym wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie dzieła stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia, Wykonawca musi przewidzieć wszelkie czynności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. Według przepisów art. 31 ust. 1 PZP przedmiot zamówienia na roboty budowlane opisuje się za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W związku z powyższym złożenia prawidłowej i trafnej oferty gwarantującej, w przypadku jej wyboru przez Zamawiającego, wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją, jest jednoznaczne z przyjęciem na siebie wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności z tytułu realizacji wszystkich czynności objętych zamówieniem w zakresie, w jakim doświadczony wykonawca może i powinien przewidzieć.