



Instalację odgromową należy wykonać ;  
–zwoły na dachu wykonać z DFeZn o8mm  
–przewody odprowadzające z DFeZn o8mm w RVSo18 m  
pod ociepleniem ścian

TEMAT: GMINNY BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY	
SIEDZIBA KLUBU SPORTOWEGO, ŚWIETLICA WIEJSKA I GARAŻ OSP	
LOKALIZACJA: LISÓW, GMINA ELBLĄG	
DZIAŁKA NR 13/53	
INWESTOR: GMINA ELBLĄG, UL. BROWARNA 85, 82-300 ELBLĄG	
BRANŻA: ELEKTRYCZNA	STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
NAZWA RYSUNKU: RZUT DACHU	
PROJ.	Sławomir Wołynia
W.A.M./0077/ZOOE/11	
SPR.	inż. Tomasz Gątewski
W.A.M./0059/PW/OE/03	
SKALA	DATA OPRACOWANIA:
1:100	LISTOPAD 2016
NR RYS.	
5	